Hálózatba táplált ivóvíz minőségi jellemzői				
Vizsgálat megnevezése, mértékegysége	**Vizsgálat ideje**	**Érték**	**Határérték**	**Megjegyzés**
Alumínium [µg/l]	Ütemterv szerint	31	**200 [µg/l]**	
Klorit [mg/l]	Ütemterv szerint	0,13	**0,20 [mg/l]**	
Klorát [mg/l]	Ütemterv szerint	0,08		
Coliformszám [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
E. coli szám [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Enterococcusok száma [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Vas [µg/l]	Ütemterv szerint	21	**200 [µg/l]**	
Hőmérséklet [°C]	Ütemterv szerint	15,9		
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2]	Ütemterv szerint	0,95	**3,5 - 5,0 [mg/l O_2]**	
Mangán [µg/l]	Ütemterv szerint	2	**50 [µg/l]**	
Ammónium [mg/l]	Ütemterv szerint	0	**rétegvíz: 0,50 [mg/l], karszt, talaj, parti szűrésű és felszíni víz esetén:0,20 [mg/l]**	
Nitrit [mg/l]	Ütemterv szerint	0	**rétegvíz: 0,50 [mg/l], karszt, talaj, parti szűrésű és felszíni víz esetén:0,1[mg/l]**	
pH [-]	Ütemterv szerint	7,9	**6,5-9,5**	
Telepszám 22 °C-on [/ml]	Ütemterv szerint	2,5	**500 [/ml]**	
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on [µS/cm]	Ütemterv szerint	391	**2 500 [µS/cm]**	
Zavarosság [NTU]	Ütemterv szerint	0,17		