Hálózatba táplált ivóvíz minőségi jellemzői				
Vizsgálat megnevezése, mértékegysége	**Vizsgálat ideje**	**Érték**	**Határérték**	**Megjegyzés**
Egyéb férgek, féregpeték [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**0 [szám/l]**	
Fonálférgek [szám/l]	Ütemterv szerint	1	**5 [szám/l]**	
Egyéb (gerinctelen) szervezetek [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**0 [szám/l]**	
Szennyezettség jelző baktériumok [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**0 [szám/l]**	
Házas amőbák [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**5 [szám/l]**	
Alumínium [µg/l]	Ütemterv szerint	38	**200 [µg/l]**	
Algák és cianobaktériumok [szám/l]	Ütemterv szerint	17	**felszíni víz esetén: 5000 [szám/l], parti szűrésű víz esetén: 500 [szám/l], minden más esetben: 100 [szám/l]**	
Bróm-diklór-metán [µg/l]	Ütemterv szerint	3,2		
Bromoform [µg/l]	Ütemterv szerint	0		
Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Coliformszám [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Dibróm-klór-metán [µg/l]	Ütemterv szerint	0,6		
E. coli szám [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Enterococcusok száma [/100 ml]	Ütemterv szerint	0	**0 [/100 ml]**	
Vas [µg/l]	Ütemterv szerint	137	**200 [µg/l]**	
Vas- és mangánbaktériumok [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**20 000 [szám/l]**	
Gombák [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**0 [szám/l]**	
Hőmérséklet [°C]	Ütemterv szerint	3,5		
Íz [-]	Ütemterv szerint	0		
Kénbaktériumok [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**20 000 [szám/l]**	
Kloroform [µg/l]	Ütemterv szerint	15,6		
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2]	Ütemterv szerint	0,76	**3,5 - 5,0 [mg/l O_2]**	
Kötött aktív klór [mg/l]	Ütemterv szerint	0	**3 [mg/l]**	
Mangán [µg/l]	Ütemterv szerint	5	**50 [µg/l]**	
Ammónium [mg/l]	Ütemterv szerint	0	**rétegvíz: 0,50 [mg/l], karszt, talaj, parti szűrésű és felszíni víz esetén:0,20 [mg/l]**	
Nitrit [mg/l]	Ütemterv szerint	0	**rétegvíz: 0,50 [mg/l], karszt, talaj, parti szűrésű és felszíni víz esetén:0,1[mg/l]**	
Összes aktív klór [mg/l]	Ütemterv szerint	0,53		
Összes trihalo-metán [µg/l]	Ütemterv szerint	19,4	**50 [µg/l]**	
pH [-]	Ütemterv szerint	7,9	**6,5-9,5**	
Szabad aktív klór [mg/l]	Ütemterv szerint	0,3		
Szag [-]	Ütemterv szerint	0		
Szeszton (üledék) mennyisége [ml/l]	Ütemterv szerint	0	**0,10 [ml/l]**	
Látszólagos szín [-]	Ütemterv szerint	0		
Telepszám 22 °C-on [/ml]	Ütemterv szerint	1	**500 [/ml]**	
Véglények (kivéve a házas amőbák) [szám/l]	Ütemterv szerint	0	**0 [szám/l]**	
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on [µS/cm]	Ütemterv szerint	185	**2 500 [µS/cm]**	
Zavarosság [NTU]	Ütemterv szerint	0,23		