

Mintavétel helye:	Határérték	Kazincbarcika, Jószerecsét út 29.	Kazincbarcika, Kossuth út 35.	Kazincbarcika, Május 1. út 11.		Kazincbarcika, Táncsics út 9.		Kazincbarcika, Völgy út 61.
Mintavétel dátuma:		2022.10.19	2022.09.09	2022.08.29	2022.11.18	2022.06.13	2022.12.01	2022.07.18
Enterococcusok [szám/100 ml]	0	0		0			0	0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml]	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml]	0	0		0			0	0
Coliform baktériumok [szám/100 ml]	0	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml]	0	0		0			0	0
Telepszám 22°C-on [szám/ml]	500	1	3	4	1	0	0	0
Kötött aktív klór [mg/l]	3	0,18		0,16	0,11	0,19	0,2	0,05
Algák és cianobaktériumok [szám/l]	5 000	0						
Egyéb férgek [szám/l]	0	0						
Egyéb véglények [szám/l]	0	0						
Fonalférgek [szám/l]	5	0						
Gombák [szám/l]	0	0						
Házias amőbák [szám/l]	5	0						
Kénbaktériumok [szám/l]	20 000	0						
Magasabb rendű szervezetek [szám/l]	0	0						
Szennyezettséget jelző baktériumok [szám/l]	0	0						
Vas- és mangánbaktériumok [szám/l]	20 000	0						
Üledék mennyisége [ml/l]	0,1	0						
Vas [µg/l]	200	10		10			10	10
Mangán [µg/l]	50	2,5		2,5			2,5	2,5
Ammónium [mg/l]	0,5	0,005		0,005			0,01	0,005
Nitrit [mg/l]	0,5	0,005		0,005			0,005	0,005
Összes trihalo-metán [µg/l]	50	33,6		46,3			26,5	43,9
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2]	5	1,64		0,85			0,92	0,77
Hőmérséklet [Celsius-fok]	-	15,4		20,5			11,1	20,8
pH [-]	6,5 - 9,5	8		7,9			7,9	7,9
Szín [-]	-	színtelen		színtelen			színtelen	színtelen
Szag [-]	-	szagtalan		szagtalan			szagtalan	szagtalan
Íz [-]	-	íztelen		íztelen			íztelen	íztelen
Vezetőképesség [µS/cm]	2 500	476		457			520	504
Zavarosság műszeres [NTU]	-	0,05		0,05			0,05	0,05